


La seguretat és el primer

Un dels nostres tècnics ha realitzat la Inspecció Periòdica de gas del seu habitatge, obligatòria per llei cada 5 anys¹.

Si tot ha estat correcte, el tècnic li haurà lliurat el Certificat d'Inspecció Periòdica.

Com sigui que volem millorar en el nostre servei, en els propers dies li farem una breu enquesta per conèixer la seva opinió sobre nosaltres i també podria rebre la visita d'un tècnic acreditat, sense cost per part seva, com a control de qualitat dels treballs fets avui a la seva instal·lació.



Informació important, tan sols si s'han detectat anomalies:

La darrera pàgina d'aquest document mostra un Justificant de Correcció d'Anomalies (JCA), que pot fer servir per acomplir l'obligació d'informar-nos que les anomalies han estat corregides². Té diferents opcions per fer-nos-el arribar:

Formes d'enviament del JCA, escanejat o amb foto del full complet a:

1. www.redesglp.gasnatural.com espai àrea privada de col·laboradors
2. a l'email inspeccionperiodicaGLP@gasnaturalfenosa.com
3. per correu postal, a l'adreça que s'indica a www.redesglp.gasnatural.com

Les dades de contacte que ens proporcioni seran utilitzades per Gas Natural Redes GLP, com a responsable del tractament, per fer el seguiment de seguretat de la instal·lació i la garantia del subministrament. Pot accedir, rectificar, suprimir les seves dades i exercir altres drets com s'explica a la Política de Privacitat de www.redesglp.gasnatural.com, on trobarà informació detallada sobre protecció de dades.

Gràcies per confiar en Gas Natural Redes GLP!

¹ Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. ITC-IGC 07.
² Corregi-les al més aviat possible, dins d'un termini màxim de 6 mesos. Per a la Comunitat de Madrid un termini màxim de 15 dies per a les anomalies principals.

A Gas Natural Redes GLP treballem per garantir la seva seguretat

Li expliquem les comprovacions que el nostre tècnic ha fet en la visita de la inspecció de la instal·lació de gas

☐ La instal·lació de gas no té fuites.		☐ Podria implicar el tancament total.	☐ La ventilació dels espais on hi ha els aparells de gas és correcta.
☐ El nivell de monòxid de carboni emès per calderes/escalfadors no supera els límits.		☐ Podria implicar el tancament parcial.	☐ Els dispositius de seguretat dels aparells de gas funcionen correctament.
☐ Els aparells de gas estan correctament connectats a la instal·lació de gas.		☐ Podria implicar el tancament parcial.	☐ Els tubs i el comptador de gas estan col·locats de manera segura.
☐ Els gasos generats per calderes/escalfadors s'evacuen correctament.		☐ Podria implicar el tancament parcial.	☐ L' estat dels tubs de gas és correcte, a les zones visibles i accessibles.

Si el tècnic detecta anomalies, li lliurarà un Informe d'Anomalies amb els detalls. ☐ Comprovat, si aplica

Quina documentació li lliurarem?

☐ Sense anomalies

☐ Amb anomalies

- principals
- secundàries

Certificat d'Inspecció Periòdica

Informe d'Anomalies i Justificant de Correcció d'Anomalies (JCA)

Un instal·lador autoritzat o un servei d'assistència tècnica haurà de corregir les anomalies i lliurar-nos el JCA emplenat, firmat i segellat a inspeccionperiodicaGLP@gasnaturalfenosa.com. Instal·ladors disponibles a sede.minetur.gob.es

En cas d'anomalies, corregeixi-les al més aviat possible, amb un termini màxim de 6 mesos¹. Recordi que és per a la seva seguretat.

¹ Per a la Comunitat de Madrid, un termini màxim de 15 dies feiners en el cas d'anomalies principals.

(Fer servir només si el tècnic detecta anomalies durant la Inspecció Periòdica)

Justificant de Correcció d'Anomalies (JCA) d'Inspecció Periòdica

Enviament per email a inspeccionperiodicaGLP@gasnaturalfenosa.com

A completar per part del tècnic de Gas Natural Redes GLP que va detectar les anomalies

Dades personals del titular del contracte de gas:

Nom i cognoms: NIF/DNI/CIF:
Adreça: Municipi:
CUPS: Tfn 1/Tfn 2: ☐ Gas Natural ☐ GLP canalitzat

A completar per part de l'instal·lador/SAT que ha corregit les anomalies (instal·ladors disponibles a sede.minetur.gob.es)

Codis i descripció de les anomalies corregides¹:

☐ L'empresa instal·ladora / L'instal·lador autoritzat / El servei d'assistència tècnica (SAT) manifesta que ha corregit les anomalies assenyalades que van ser detectades a la visita i detallades a l'Informe d'Anomalies.

Firma i data:

Firma del tècnic que corregeix i segell de l'entitat

Persona a càrrec del domicili en la visita:

Nom, DNI/NIF/CIF i firma de la persona a càrrec del domicili en la visita

1 Aquest document ha de ser firmat i segellat per l'Instal·lador autoritzat /SAT que ha corregit les anomalies.

IMPORTANT: es recomana que el titular guardi una còpia d'aquest document junt amb el comunicat de treball que li va lliurar el nostre tècnic de Gas Natural Redes GLP.

Inspecció Periòdica L'informem del resultat



Aquest document conté una guia amb les comprovacions que hem dut a terme així com indicacions de propers passos, en cas que es detectin anomalies a la instal·lació de gas.